

w sprzęt chroniący przed upadkiem.

- Teren montażu – pomieszczenie powinno być oświetlone, biorąc pod uwagę warunki prowadzonego montażu. Natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 100 luksów, oraz powinno być rozmieszczone w sposób uniemożliwiający powstanie cieni.
- Istotne zmiany w projekcie montażu układu technologicznego mogą być wprowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z projektantem, a wynik uzgodnienia wpisać do Dziennika Budowy.
- Wszelkie dostrzeżone wady montowanych elementów konstrukcyjnych, urządzeń, materiałów należy natychmiast zgłosić kierownictwu budowy

inż. *M. Stawski* Stawska
inżynier środowiska
projektant w specjalności: instalacyjno-inżynieryjne
sieci i instalacji elektrycznych z ograniczeń
KB-72-10/228/78
UAN-KZ-7210/275/89
członek K-P OIR nr ew. KUP/IS/2366/01